

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комиссии

Директор ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»



Подпись / Акимова Р. Р. /
Ф. И. О. 2010 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от « 11 » августа 2010 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области
«Похвистневский Ресурсный центр»

(полное юридическое наименование объекта)

Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области «Похвистневский Ресурсный центр»: Акимова Раиса Рамисовна.

Почтовый адрес, 446452, Самарская область, город Похвистнево, ул. Малиновского, 1а.
телефон (факс) 884656 2-16-42, E-mail rсадп_dpo_rhv@samara.edu.ru

1. Наименование населенного пункта: городской округ Похвистнево

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности : образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организации временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная (федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг : 30 (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта : Отдельно стоящее 3х этажное кирпичное здание, общей площадью 4106,3 кв. м., Организация занимает часть 1 этажа 3 этажного образцового учебного учреждения площадью - 286,3 кв. м. Базовым материалом несущих конструкций является кирпич, материал лестниц – бетон.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 2 (1 основной вход, 1 запасной)

8. Год постройки : 1965

9. Год последней реконструкции 2011

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		50	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Общественный (автобус), маршрут Вязовка-ул. Строителей - ГПТУ-с. Староохвистнево, г. Поховистнево-пос. Октябрьский, г. Поховистнево-с. Средне-Аверкино, ГПТУ	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть	с пандусом	нет
Внеуличные переходы	нет	с подъемником	нет
Тактильные указатели		нет	
Перепады высоты на пути движения		Съезды с уклоном более 10%	
Открытые лестницы		Пандусы с уклоном более 8%	
Поручни на лестницах		Поручни на пандусах	
		нет	

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии	Условия при условии доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):		да			
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,3	К, О		≥0,9
	* Информации об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	* Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2,0 м	4,3	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности развезда через каменные 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м	нет	К		
	Тактильная полоса перед съездом	не менее 2,0 x 1,8 м	нет			
		> 0,8 м	нет	С		

	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	нет	С	создание	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	создание	
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	0,1 м	К, С, О		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,05 м	К, С, О		
	*Места отдыха	наличие	нет	К, О		
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет			
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	нет	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м	нет	К		
	Открытая лестница		да			
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	2,11 м	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	9 ступеней	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	да	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15 м	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,33 м	О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	создание	

	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	нет	С	создание
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	создание
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	2,11 м	О, С	
	* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	0,3	О, С	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	нет	О	
	- высота поручней	0,9 м	0,9 м	О	
	Пандус на рельефе		нет		
	* Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К	
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К	
	- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О	
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О	
	- * горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		К, О	
	- не травмирующие окончания	наличие		К, О	
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м		К, О	
	Разворотные площадки:				
	- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м		К	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м		К	

	- при въезде на пандус внизу	> 1,5 x 1,5 м	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условии доступности
1	2	3	4	5	6	7
	2.1 Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	1,35 м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	2,11x1,42 м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	нет	К		
	Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	есть	К, О, С		
	*Навес	наличие	нет	К, О		

Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С		
Информация об объекте	наличие	да	Г		
Система вызова помощи	наличие	нет	К	установка	
2.2 Лестница наружная	наличие	да			
Нескользящее покрытие	наличие	нет	О, С		
Расстояние до кромок ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	0,6 м	С		
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	установка	
*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	создание	
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	создание	
Поручни с двух сторон	наличие	да	О, С		
- на высоте	0,9 м	0,9 м	О, С		
- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	0,3 м	О, С		
- не травмирующие окончания поручней	наличие	нет	О, С		
*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	Нет	О, С		
Пандус наружный	наличие	нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		

	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$			К	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$			К	
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$			К	
	Поручни с двух сторон:	наличие			К, О	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м			К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м			К	
	- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м			О	
	- * горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$			К, О	
	- не травмирующие окончания	наличие			К, О	
	Нескользящее покрытие	наличие			К, О	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса)	наличие	нет		К	
	вертикальный (В), наклонный (Н)					
	*Звуковой маяк у входа	наличие	нет		С	
	Тамбур		да			
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	0,92x2,25 м		К	
	Двери распашные (Р), раздвижные (А)	наличие	Р		К, О	
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м},$ при реконструкции	1,32 м		К, О	

		≥0,9 м			
- высота порога наружного, внутреннег		<u>Каждого</u> элемента < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м	Наружного- 0,01м, внутреннег- 0,12 м	К	
Контрастная маркировка прозрачных дверных проемов		<u>наличие</u>	нет		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м		О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м		О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие		О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			

Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
* Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
- на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
- * горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		К		
- не травмирующие окончания	наличие		К, О		
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	К		
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет			
- стационарный	наличие		К		
- мобильный	наличие		К		
Коридоры/холлы		да			
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,06	К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2,86х3,25 м	К		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К, О		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	да	К, Г		
* Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
* Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
* Экраны, текстовые табло для дублирования	наличие	нет	Г		

	звуковой информации					
	* Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		
	*Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	нет	О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	нет	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	нет	С		
	*Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С		
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О		
	- на высоте	0,9 м		О		
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие		О		
	Пандус внутренних на этаже		нет			
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		

Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
* Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) нет

*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С		
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С		
- на высоте	0,9 м		О, С		
- * горизонтальные завершения поручня вверх, вниз	$\geq 0,3 \text{ м}$		О, С		
- не травмирующие окончания	наличие		О, С		
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие		С		
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет			
Лифт пассажирский	наличие	нет			
Кабина:					

	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4	К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м	К		
	-* Поручни	наличие	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	Г, С		
	*Знак доступности	наличие	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	4.1Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м		К		

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/приставок						
Обслуживание в кабинете №1			да			
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,88 м	К			
*Высота порога	отсутствие	отсутствует	К, О			
*Информация тактильная	наличие	нет	С			
Информация визуальная контрастная:	наличие	да	К, О, С, Г			
- * размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,54 м	К			
- * высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,03 м	С			
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О			
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ х 1,5 м	нет	К			
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,75 м	К, О			
Обслуживание в кабинете №2		да				
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,88 м	К			
*Высота порога	отсутствие	отсутствует	К, О			
*Информация тактильная	наличие	нет	С			
Информация визуальная контрастная:	наличие	да	К, О, С, Г			
- * размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,5 м	К			
- * высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,03 м	С			
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О			
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ х 1,5 м	нет	К			
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,75 м	К, О			
Обслуживание в кабинете №3		да				

	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,88 м	К		
	*Высота порога	отсутствие	отсутствует	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	да	К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,45 м	К		
	-* высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,02	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ х 1,5 м	нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,75 м	К, О		
	Обслуживание в кабине №4		да			
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	1,12 м	К		
	*Высота порога	отсутствие	0,02	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	да	К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,45 м	К		
	-* высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,02	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ х 1,5 м	нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,75 м	К, О		
	Обслуживание в кабине №5					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,88 м	К		
	*Высота порога	отсутствие	отсутствует	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	нет	С		

Информация визуальная контрастная	наличие	да	К, О, С, Г		
-* размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	1.4 м	К		
-* высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	0.02	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	нет	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,75 м			
Обслуживание с перемещением		нет			
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2 \text{ м}$	нет	К		
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т. п.)	0,8-1,1 м	нет	К		
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабинка телефона и др.)		нет			
Ширина х глубина	1,5х1,5м	нет	К		
*Место для сидения	наличие	нет	О		
*Крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет			
Доля мест для колясочников	$\geq 2 \% 1\%$		К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$		К		

	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	Г	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов			
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	да	Г		
	Санузел для инвалидов		нет			
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,7 м	К, О	ремонт	
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:		нет			
	- количество кабин	> 1 шт.		К, О		
	- ширина дверного проема	≥ 0,9 м		К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м		К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м		К, О, С		
	Опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 × 1,2 м	2,97x1,67 м	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с	наличие	нет	О	установка	

	выступом 12 см)					
	Раковина:		да			
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	2,97х1,32 м	К		
	- * высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,9 м	К, О	замена	
	- опорный поручень	наличие	нет	О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	нет	К		
	Душевые		нет			
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К, О		
	* Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	нет	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	да	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	да	К, О, Г, С		

	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	1,52	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	0,052	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	да	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	да	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	1,35 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	0,03	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	установка	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)		Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)		С, Г		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие		К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие		С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие		С		

Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие		Г, С	
Малотабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие		К, С, О, Г	
*Индукционная система	наличие		Г	

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия :

- **на территории объекта** - установка поручней, контрастная маркировка крайних ступеней
- **на входной группе** установка поручней, тактильных полос, создание контрастной окраски крайних ступеней, уменьшение высоты порогов входных дверей, устройство пандуса, установка бортиков по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м
- **на путях передвижения** – установка: тактильной схемы; пиктограмм(доступность.ю вход, выход), создание поручней для колясочников, создание контрастной окраски,
- **в зоне оказания услуги** - уменьшение высоты порогов дверей, увеличение ширины дверных проемов
- **в санитарных помещениях** - установка опорных поручней, установка крючков для костылей, увеличение дверных проемов
- **по средствам информации и коммуникации на объекте** - установка визуальных средств информации и тактильных средств информации о предоставлении услуг; светового и звукового табло.