

Утверждаю  
Директор ГБУ ДПО  
«Похвистневский РЦ»  
Р.Р. Акимова  
«23» июня 2022г.

### План противопожарных мероприятий

№ п/п	Перечень работ	Периодичность обслуживания
1.	Внешний осмотр установок и составных частей систем (приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов сигнализации, световых и звуковых оповещателей, речевого оповещения) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д.	1 раз в месяц
2.	Устранение неисправностей	По мере необходимости
3.	Проверка работоспособности системы в целом (комплексно)	Не менее 2 раз в месяц
4.	Поддержание работоспособности составных частей системы пожарной сигнализации	ежемесячно
5.	Очистка от пыли, грязи, при необходимости с частичным демонтажем	1 раз в месяц
6.	Проверка работоспособности «Тревожных кнопок», путем имитации сигнала «Охранная тревога», с контролем прохождения сигнала в службу (систему) по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	1 раз в месяц