## Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Похвистневский ресурсный центр"

(организация, учреждение)

жтверждаю Директор «23 » ижже 2022 г.

## Регламент

технического обслуживания системы противопожарной защиты «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией

## 1. Общие положения

Настоящий регламент устанавливает требования к техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, введенных в эксплуатацию в ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ».

2. Перечень профилактических и регламентных работ в рамках технического обслуживания. Перечень и периодичность работ по обслуживанию AПС

№ п/п	Перечень работ	Периодичность обслуживания
1.	Внешний осмотр установок и составных частей систем (приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов сигнализации, световых и звуковых оповещателей, речевого оповещения) на отсутствие механических повреждений, корозии, грязи, прочности крепления и т.д.	1 раз в месяц
2.	Устранение неисправностей	По мере необходимости
3.	Проверка работоспособности системы в целом (комплексно)	Не менее 2 раз в месяц
4.	Поддержание работоспособности составных частей системы пожарной сигнализации	ежемесячно
5.	Очистка от пыли, грязи, при необходимости с частичным демонтажем	1 раз в месяц
6.	Проверка работоспособности «Тревожных кнопок», путем имитации сигнала «Охранная тревога», с контролем прохождения сигнала в службу (систему) по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	1 раз в месяц